

## MESURE DU TAUX DE PLOMB DANS LES REVETEMENTS AVANT TRAVAUX ET OU DEMOLITION

DOSSIER P71401 du 14/02/2018

COMMANDITAIRE

EPF ILE DE France  
14 RUE Ferrus  
75014 PARIS

BATIMENT CONCERNE

USINE EIF  
rue Pierre de Montreuil  
93100 MONTREUIL

PORTEE DE LA MISSION

Mesure du plomb dans les revêtements avant travaux. En l'absence de cadre réglementaire, ce diagnostic doit permettre d'identifier les éléments unitaires portant un revêtement plombifère et indiquer leur taux de plomb afin de permettre un traitement adéquat lors de la démolition ou des travaux. S'agissant d'un diagnostic avant travaux ou avant démolition, l'évaluation de l'état de conservation n'est pas pertinente. L'opération de démolition devant être globale, l'homogénéité des éléments constitutifs des constructions est prise en compte, l'itération des mesures doit être de règle.

CONCLUSION

**Des revêtements plombifères ont été identifiés**

Les mesures sont considérées comme révélant la présence de plomb lorsqu'elles sont supérieures à 1 mg/cm<sup>2</sup>

REALISATION

Sophie RENVERSEZ Architecture (S.A.R.L.)  
Siret : 752 465 302 R.C.S. Lille assurance : M.A.F. n° 155128/B

TECHNOLOGIE

Appareil à fluorescence X FONDIS FENX n°1-070  
(source radioactive cd 109 d'activité 10mCi chargée le 27/09/2016 n° RTV 1066-10)  
T590706 valide jusqu'au 31/05/2022

AUTORISATION ASN :

DATE DE REALISATION : **29-janv.-18**

personnel intervenant : N. LAAOIR

sarl d'architecture au capital de 261 000€  
Siret : 752 465 302 Lille R.C.S.  
SOPHIE RENVERSEZ ARCHITECTURE  
Tableau de l'Ordre des Architectes : n° S15431  
34 rue Druelle 59000 LILLE

N°	ETAGE	LOCAL	COTE	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	ETAT	RESULTATS Pbc
BATIMENT A1										
1	RDC	STOCKAGE		Rembarde			Peinture	Métal		0,12
2				Fenêtre			Peinture	Métal		0,33
3				Poteau			Peinture	Métal		0,05
4			H	Mur			Peinture	Brique		0,18
5			G	Mur			Peinture	Brique		0,12
6			B	Mur			Peinture	Brique		0,10
7			D	Mur			Peinture	Brique		0,25
BATIMENT A2										
8	RDC	ATELIER MENUISERIE	H	Mur			Peinture	Brique		0,27
9			G	Mur			Peinture	Brique		0,39
10			B	Mur			Peinture	Brique		0,08
11			D	Mur			Peinture	Brique		0,38
12				Porte			Peinture	Bois		0,35
13				Porte			Peinture	Bois		0,23
14				Porte			Peinture	Bois		0,28
15				Montre charge			Peinture	Métal		0,30
16				Poteau			Peinture	Métal		0,17
17				Poutre			Peinture	Métal		0,39
18				Plafond			Peinture	Béton		0,05
19				Porte			Peinture	Métal		1,37
20				Porte			Peinture	Métal		2,16
21	1	ATELIER CERAMIQUE		Mur			Peinture	Brique		0,01
22				Mur			Peinture	Brique		0,21
23				Mur			Peinture	Brique		0,14
24				Mur			Peinture	Brique		0,04
25				Mur			Peinture	Brique		0,21
26				Fenêtre			Peinture	Métal		0,37
27				Fenêtre			Peinture	Métal		0,03
28				Fenêtre			Peinture	Métal		0,37
29				Plafond			Peinture	Béton		0,27
30				Poutre			Peinture	Métal		2,11
31				Poteau			Peinture	Métal		1,86
32				Monte charge			Peinture	Métal		0,09
33		ATELIER ARCHIVES		Fenêtre			Peinture	Métal		0,00
34				Fenêtre			Peinture	Métal		0,24
35				Plafond			Peinture	Béton		0,20
36				Poutre			Peinture	Métal		3,18
37				Poteau			Peinture	Métal		1,18
38				Porte			Peinture	Métal		0,12
39		PALIER		Mur			Peinture	Brique		0,31
40				Mur			Peinture	Brique		0,26
41				Mur			Peinture	Brique		0,08
42				Mur			Peinture	Brique		0,38
43				Porte			Peinture	Bois		0,23
44				Porte			Peinture	Bois		0,20
45				Escalier			Peinture	Métal		5,18
46				Poteau			Peinture	Métal		2,26
47				Poutre			Peinture	Métal		4,89
48	2	ENSEMBLE ADMISNISTRATIF		Mur			Peinture	Plâtre		0,34
49				Mur			Peinture	Plâtre		0,33
50				Mur			Peinture	Plâtre		0,34
51				Mur			Peinture	Plâtre		0,19
52				Mur			Peinture	Plâtre		0,16
53				Mur			Peinture	Plâtre		0,33
54				Mur			Peinture	Plâtre		0,09
55				Mur			Peinture	Plâtre		0,19
56				Mur			Peinture	Plâtre		0,18
57				Mur			Peinture	Plâtre		0,22
58				Mur			Peinture	Plâtre		0,35
59				Mur			Peinture	Plâtre		0,22
60				Poteau			Peinture	Métal		6,14
61				Porte			Peinture	Bois		0,35

N°	ETAGE	LOCAL	COTE	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	ETAT	RESULTATS PbC
62				Porte			Peinture	Bois		0,29
63				Porte			Peinture	Bois		0,15
64				Porte			Peinture	Bois		0,15
65				Porte			Peinture	Bois		0,22
66				Porte			Peinture	Bois		0,20
67				Fenêtre			Peinture	Bois		0,16
68				Plinthes			Peinture	Bois		0,39
69				Plinthes			Peinture	Bois		0,08
70				Plinthes			Peinture	Bois		0,14
71				Plinthes			Peinture	Bois		0,24
72				Montre charge			Peinture	Métal		0,28
73		3 MACHINERIE MONTE CHARGE		Porte			Peinture	Métal		1,78
74				Trappe			Peinture	Métal		3,22
BATIMENT A3										
75	RDC	ENTREE	H	Mur			Moquette	Plâtre		0,15
76			G	Mur			Moquette	Plâtre		0,26
77			B	Mur			Moquette	Plâtre		0,01
78			D	Mur			Moquette	Plâtre		0,32
79				Escalier		Limon	Peinture	Bois		0,07
80				Plafond			Peinture	Plâtre		0,26
81				Radiateur			Peinture	Métal		0,35
82		ACCUEIL		Fenêtre			Peinture	Bois		0,01
83				Porte			Peinture	Bois		0,33
84			H	Mur			Peinture	Bois		0,21
85			G	Mur			Peinture	Bois		0,16
86			B	Mur			Peinture	Bois		0,19
87			D	Mur			Peinture	Bois		0,24
88		DEGAGEMENT	H	Mur			Peinture	Plâtre		0,25
89			G	Mur			Peinture	Plâtre		0,34
90			B	Mur			Peinture	Plâtre		0,21
91			D	Mur			Peinture	Plâtre		0,12
92				Porte			Peinture	Bois		0,18
93		BUREAU 1	H	Mur			Toile de verre	Plâtre		0,32
94			G	Mur			Toile de verre	Plâtre		0,31
95			B	Mur			Toile de verre	Plâtre		0,32
96			D	Mur			Toile de verre	Plâtre		0,30
97				Porte			Peinture	Bois		0,07
98				Radiateur			Peinture	Métal		0,16
99				Poteau			Peinture	Métal		3,24
100		BUREAU 2	H	Mur			Toile de verre	Plâtre		0,32
101			G	Mur			Toile de verre	Plâtre		0,31
102			B	Mur			Toile de verre	Plâtre		0,32
103			D	Mur			Toile de verre	Plâtre		0,30
104				Porte			Peinture	Bois		0,07
105				Radiateur			Peinture	Métal		0,16
106		BUREAU 3	H	Mur			Toile de verre	Plâtre		0,32
107			G	Mur			Toile de verre	Plâtre		0,31
108			B	Mur			Toile de verre	Plâtre		0,32
109			D	Mur			Toile de verre	Plâtre		0,30
110				Porte			Peinture	Bois		0,07
111				Radiateur			Peinture	Métal		0,16
112	1	BUREAU 1		Mur			Papier peint	Plâtre		0,13
113				Mur			Papier peint	Plâtre		0,38
114				Mur			Papier peint	Plâtre		0,25
115				Mur			Papier peint	Plâtre		0,37
116				Mur			Papier peint	Plâtre		0,13
117				Mur			Papier peint	Plâtre		0,04
118				Verrière			Peinture	Métal		6,94
119		BUREAU 2		Mur			Peinture	Métal		0,13
120				Mur			Peinture	Métal		0,33
121				Mur			Peinture	Métal		0,37
122				Mur			Peinture	Métal		0,31
123				Bati fer alu			Peinture	Bois		8,3

N°	ETAGE	LOCAL	COTE	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	ETAT	RESULTATS Pbc
124				Plafond			Peinture	Plâtre		0,31
125		BUREAU 4		Bati fer alu			Peinture	Bois		8,2
126				Cloison			Papier peint	Bois		0,35
127		BUREAU 5		Persienne			Peinture	Métal	+	
128				Garde corps			Peinture	Métal	+	
129				Fenêtre			Peinture	Bois		9,76
130				Mur			Papier peint	Plâtre		0,15
131				Mur			Papier peint	Plâtre		0,11
132				Mur			Papier peint	Plâtre		0,06
133				Mur			Papier peint	Plâtre		0,18
134				Bati porte	/BUREAU 6		Peinture	Bois		2,08
135		BUREAU 6		Mur			Peinture	Plâtre		0,30
136				Bati porte	/BUREAU 5		Peinture	Bois		2,08
137		BUREAU 7		Mur			Papier peint	Plâtre		0,25
138				Fenêtre			Peinture	Métal		5,05
139		DEGAGEMENT		Mur			Papier peint	Plâtre		0,32
140				Mur			Papier peint	Plâtre		0,27
141				Mur			Papier peint	Plâtre		0,23
142				Mur			Papier peint	Plâtre		0,02
143				Bati porte			Peinture	Bois		0,14
BATIMENT A4										
144	RDC	ENTREE		Mur			Moquette	Plâtre		0,09
145				Escalier			Peinture	Bois		0,22
146				Plafond			Peinture	Plâtre		0,20
147				Porte	/BUREAU 1		Peinture	Bois		0,20
148		BUREAU 1		Porte	/local		Peinture	Métal		0,37
149				Porte	/BUREAU 2		Peinture	Bois		0,13
150				Mur			Papier peint	Plâtre		0,05
151				Plafond			Peinture	Plâtre		0,28
152				Fenêtre			Peinture	Bois		3,88
153		BUREAU 2		Fenêtre PVC		ebrasement	Peinture	Bois		4,12
154				Fenêtre PVC		barreau	Peinture	Métal		5,18
155				Mur			Papier peint	Plâtre		0,10
156		LOCAL INFO		Plinthes			Peinture	Bois		0,34
157				Porte			Peinture	Bois		6,41
158				Bati			Peinture	Plâtre		10,1
159		ARCHIVES		Mur			Peinture	Plâtre		0,07
160				Plinthes			Peinture	Bois		0,12
161				Porte	/débarras		Peinture	Bois		3,45
162				Bati			Peinture	Bois		6,5
163				Fenêtre			Peinture	Bois		7,1
164				Fenêtre		barreau	Peinture	Métal		8,47
165	1	BUREAU 1		Mur			Papier peint	Plâtre		7,86
166				Mur			Papier peint	Plâtre		9,25
167				Mur			Papier peint	Plâtre		7,23
168				Rambarde			Peinture	Métal		8,5
169				Persienne			Peinture	Métal		6,7
170				Placard			Peinture	Plâtre		0,21
171				Plinthes			Peinture	Bois		0,02
172				Radiateur			Peinture	Métal		0,06
173		BUREAU 2		Persienne			Peinture	Métal		1,9
174				Bati fenêtre PVC			Peinture	Bois		3,05
175				Rambarde			Peinture	Métal		4,7
176				Mur			Papier peint	Maçonnerie		0,35
177				Plafond			Papier peint	Maçonnerie		0,33
178				Lambris mur			Peinture	Bois		11,81
179				Radiateur			Peinture	Métal		0,09
180				Mur			Peinture	Plâtre		3,92
181		BUREAU 3		Mur			Papier peint	Maçonnerie		0,09
182				Plafond 1			Papier peint	Maçonnerie		0,39
183				Persienne			Peinture	Métal		1,81
184				Garde corps			Peinture	Métal		1,98
185				Fenêtre PVC			Peinture	Bois		10,27

N°	ETAGE	LOCAL	COTE	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	ETAT	RESULTATS PbC
186				Persienne			Peinture	Métal		1,81
187				Garde corps			Peinture	Métal		1,98
188				Fenêtre PVC			Peinture	Bois		10,27
189		BUREAU 4		Mur			Papier peint	Plâtre		18,48
190				Mur			Papier peint	Plâtre		20,73
191				Mur			Papier peint	Plâtre		2,4
192				Persienne			Peinture	Métal		6,5
193				Rambarde			Peinture	Métal		7,8
194				Fenêtre			Peinture	Bois		0,33
195				Porte			Peinture	Bois		0,08
196		CUISINE		Placard			Peinture	Bois		4,63
197				Mur			Peinture	Plâtre		5,05
198				Mur			Peinture	Plâtre		6,62
199				Mur			Peinture	Plâtre		5,8
200				Fenêtre			Peinture	Bois		0,09
201				Porte			Peinture	Bois		5,05
202				Placard			Peinture	Plâtre		5,04
203		PALIER		Porte			Peinture	Bois		10,24
204				Plinthes			Peinture	Bois		9,35
205				Bati porte			Peinture	Bois		14,67
BATIMENT B										
206	RDC	ENTREE		Mur			Peinture	Plâtre		0,02
207				Fenêtre			Peinture	Métal		0,05
208				Porte			Peinture	Métal		0,10
209				Mur			Peinture	Béton		0,21
210				Escalier			Peinture	Métal		0,32
211				Porte			Peinture	Bois		0,04
212		MAGASIN		Mur			Peinture	Béton		0,21
213				Fenêtre			Peinture	Métal		0,21
214				Poteau			Peinture	Métal		1,52
215				Poutre			Peinture	Métal		1,48
216				Plafond			Peinture	Brique		0,30
217		LABORATOIRE		Mur			Peinture	Plâtre		0,20
218				Porte			Peinture	Bois		0,30
219				Porte			Peinture	Métal		2,48
220				Fenêtre			Peinture	Métal		0,08
221				Poteau			Peinture	Métal		1,48
222				Poutre			Peinture	Métal		1,39
223	1	ENS. BUREAU		Porte			Peinture	Bois		0,13
224				Porte			Peinture	Bois		0,21
225				Porte			Peinture	Bois		0,03
226				Porte			Peinture	Bois		0,09
227				Porte			Peinture	Bois		0,20
228				Porte			Peinture	Bois		0,00
229				Porte			Peinture	Bois		0,11
230				Porte			Peinture	Bois		0,37
231				Poutre			Peinture	Métal		0,38
232				Poteau			Peinture	Métal		0,31
233				Poteau			Peinture	Métal		0,08
234				Poteau			Peinture	Métal		0,20
235				Mur			Peinture	Plâtre		0,01
236				Mur			Peinture	Plâtre		0,17
237				Mur			Peinture	Plâtre		0,09
238				Mur			Peinture	Plâtre		0,23
239				Mur			Peinture	Plâtre		0,16
240				Mur			Peinture	Plâtre		0,03
241				Mur			Peinture	Plâtre		0,14
242				Mur			Peinture	Plâtre		0,02
243				Mur			Peinture	Plâtre		0,28
244				Mur			Peinture	Plâtre		0,20
245				Mur			Peinture	Plâtre		0,21
246				Mur			Peinture	Plâtre		0,34
BATIMENT C										

N°	ETAGE	LOCAL	COTE	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	ETAT	RESULTATS Pbc
247	RDC		C1	Stockage			Peinture	Plâtre		0,16
248				Escalier			Peinture	Bois		0,30
249				Poutre			Peinture	Métal		5,21
250				Poteau			Peinture	Métal		6,12
251				Porte			Peinture	Métal		0,30
252		HANGAR		Poteau			Peinture	Métal		1,54
253			H	Mur			Peinture	Brique		0,16
254			G	Mur			Peinture	Brique		0,09
255			B	Mur			Peinture	Brique		0,22
256			D	Mur			Peinture	Brique		0,19
257				Poteau sur mur			Peinture	Métal		0,24
258				Poutre			Peinture	Métal		0,02
259				Fenêtre			Peinture	Métal		0,11
260				Fenêtre			Peinture	Métal		0,06
261				Fenêtre			Peinture	Métal		0,12
262		HANGAR 2		Ferme			Peinture	Métal		1,18
263				Fenêtre			Peinture	Métal		0,13
264				Fenêtre			Peinture	Métal		0,23
265				Fenêtre			Peinture	Métal		0,02
266				Porte			Peinture	Métal		0,16
267				Mur			Peinture	Métal		0,05
268				Mur			Peinture	Brique		0,15
BATIMENT E										
269	RDC	HANGAR		Mur			Peinture	Brique		0,14
270				Mur			Peinture	Brique		0,03
271				Mur			Peinture	Brique		0,19
272				Mur			Peinture	Brique		0,34
273				Mur			Peinture	Brique		0,34
274				Mur			Peinture	Brique		0,16
275				Mur			Peinture	Béton		0,32
276				Mur			Peinture	Béton		0,28
277				Mur			Peinture	Béton		0,36
278				Mur			Peinture	Béton		0,27
279				Mur			Peinture	Béton		0,06
280				Mur			Peinture	Béton		0,38
281				Poteau			Peinture	Métal		3,24
282				Poteau			Peinture	Métal		7,79
283				Poteau			Peinture	Métal		5,23
284				Poteau			Peinture	Métal		4,58
285				Poteau			Peinture	Métal		6,29
286				Poteau			Peinture	Métal		7,12
287				Fenêtre			Peinture	Métal		1,79
288				Porte			Peinture	Métal		0,23
289				Poteau			Peinture	Béton		0,15
290				Poteau			Peinture	Béton		0,23
291				Poteau			Peinture	Béton		0,32
292				Poteau			Peinture	Béton		0,19
293				Poteau			Peinture	Béton		0,36
294				Poteau			Peinture	Béton		0,20
BATIMENT F										
295	RDC			Porte			Peinture	Métal		0,24
296				Portail			Peinture	Métal		0,36
297				Fenêtre			Peinture	Métal		3,28
298				Mur			Peinture	Parpaing		0,38
299				Mur			Peinture	Parpaing		0,38
300				Mur			Peinture	Parpaing		0,06
301				Mur			Peinture	Parpaing		0,09
BATIMENT G										
302	RDC	AT. DE BRASSAGE		Porte			Peinture	Métal		0,03
303				Rambarbe	/mezzanine		Peinture	Métal		0,34
304				Rambarbe	/1er		Peinture	Métal		6,82
305				Fenêtre			Peinture	Métal		0,06
306				Fenêtre			Peinture	Métal		0,18

N°	ETAGE	LOCAL	COTE	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	ETAT	RESULTATS Pbc
307				Fenêtre			Peinture	Métal		0,19
308				Sol			Peinture	Métal		0,33
309				Mur			Peinture	Béton		0,02
310				Mur			Peinture	Béton		0,33
311				Mur			Peinture	Béton		0,06
312				Mur			Peinture	Béton		0,04
313				Poteau			Peinture	Béton		0,01
314				Plafond			Peinture	Béton		0,14
315				Porte	/réserve		Peinture	Béton		0,04
316		RESERVE		Bali			Peinture	Bois		0,39
317			H	Mur			Peinture	Béton		0,36
318			G	Mur			Peinture	Béton		0,29
319			B	Mur			Peinture	Béton		0,17
320			D	Mur			Peinture	Béton		0,37
321				Plafond			Peinture	Béton		0,11
322		STOCKAGE MALTE	H	Mur			Peinture	Béton		0,19
323			G	Mur			Peinture	Béton		0,09
324			B	Mur			Peinture	Béton		0,37
325			D	Mur			Peinture	Béton		0,29
326				Fenêtre			Peinture	Métal		0,02
327				Plafond			Peinture	Béton		0,27
328		RESERVE		Fenêtre			Peinture	Métal		0,02
BATIMENT G1										
329	1	PALIER		Poteau			Peinture	Métal		0,16
330				Fenêtre	/extérieur		Peinture	Métal		0,30
331			H	Mur			Peinture	Béton		0,13
332			G	Mur			Peinture	Béton		0,37
333			B	Mur			Peinture	Béton		0,02
334			D	Mur			Peinture	Béton		0,39
335				Fenêtre	/réserve1		Peinture	Métal		0,09
336				Plafond			Peinture	Béton		0,11
337				Garde corps			Peinture	Métal		0,13
338		RESERVE 1		Porte	/reserve		Peinture	Bois		0,26
339			H	Mur			Peinture	Béton		0,01
340			G	Mur			Peinture	Béton		0,14
341			B	Mur			Peinture	Béton		0,38
342			D	Mur			Peinture	Béton		0,21
343				Fenêtre			Peinture	Métal		0,27
344				Plafond			Peinture	Béton		0,02
345		RESERVE 2	H	Mur			Peinture	Béton		0,06
346			G	Mur			Peinture	Béton		0,26
347			B	Mur			Peinture	Béton		0,08
348			D	Mur			Peinture	Béton		0,29
349				Fenêtre			Peinture	Métal		0,09
350				Porte	/réserve 3		Peinture	Métal		0,13
351				Plafond			Peinture	Béton		0,22
352		RESERVE 3	H	Mur			Peinture	Béton		0,05
353			G	Mur			Peinture	Béton		0,01
354			B	Mur			Peinture	Béton		0,21
355			D	Mur			Peinture	Béton		0,35
356				Fenêtre			Peinture	Métal		0,04
357				Plafond			Peinture	Béton		0,13

**DIAGNOSTIC PLOMB  
AVANT DEMOLITION**

Rapport P n°71401  
du 14 Février 2018

Janvier 2018

USINE EIF  
BATIMENT A



E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures  
plombières



DIAGTIM  
34 rue Druelle  
59000 LILLE  
Tél. : 03 20 88 44 01

RDC



mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)



# DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P n°71401  
du 14 février 2018

Janvier 2018

USINE EIF  
BATIMENT A



E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures  
plombières



DIAGTIM  
34 rue Druelle  
59000 LILLE  
Tél. : 03 20 88 44 01

ETAGE 1



mesure plombifère (plb > 1mg/cm<sup>2</sup>)

**DIAGNOSTIC PLOMB  
AVANT DEMOLITION**

Rapport P n°71401  
du 14 Février 2018

Janvier 2018

**USINE EIF  
BATIMENT A**


E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures  
plombifères



DIAGTIM  
34 rue Druelle  
59000 LILLE  
Tél. : 03 20 88 44 01

2e et 3e étages



mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

**DIAGNOSTIC PLOMB  
AVANT DEMOLITION**

Rapport P n° 71401  
du 14 Février 2018

Janvier 2018

USINE EIF  
BATTIMENT B


E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures  
plombières



DIAGTIM  
34 rue Druelle  
59000 LILLE  
Tél. : 03 20 88 44 01

RDC



mesure plombifère (plb > 1mg/cm<sup>2</sup>)

**DIAGNOSTIC PLOMB  
AVANT DEMOLITION**

Rapport P n°71401  
du 14 Février 2018

Janvier 2018

USINE EIF  
BATIMENT CDEF



E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures  
plombifères



DIAGTIM  
34 rue Druelle  
59000 LILLE  
Tél. : 03 20 88 44 01

RDC



mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

**DIAGNOSTIC PLOMB  
AVANT DEMOLITION**

Rapport P n°71401  
du 14 Février 2018

Janvier 2018

USINE EIF  
BATIMENT G



E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures  
plombifères









DIAGTIM  
34 rue Druelle  
59000 LILLE  
Tél. : 03 20 88 44 01

RDC



## EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

MONTREUIL  
BATIMENT A


<b>Mesure 19 : Porte Atelier menuiserie RDC</b>	<b>Mesure 20 : Porte Atelier menuiserie RDC</b>
	
<b>Mesure 30 : Poutre céramique 1<sup>er</sup></b>	<b>Mesure 31 : Poteau céramique 1<sup>er</sup></b>
	
<b>Mesure 36 : Poutre Atelier archives 1<sup>er</sup></b>	<b>Mesure 37 : Poteau : Atelier archives 2 1<sup>er</sup></b>
	

## EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES



MONTREUIL  
BATIMENT A

<b>Mesure 45 : Escalier palier 1<sup>er</sup></b>	<b>Mesure 46 : Poteau palier 1<sup>er</sup></b>
	
<b>Mesure 47 : Poutre : palier 1<sup>er</sup></b>	<b>Mesure 60 : Poteau : ens. ADM 2<sup>ème</sup></b>
	
<b>Mesure 73 : Porte : Mach. Monte charge 3<sup>ème</sup></b>	<b>Mesure 74 : Trappe : Mach. Monte charge 3<sup>ème</sup></b>
	

**REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE****EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES****MONTREUIL**  
**BATIMENT A3**

<b>Mesure 118 : Verrière : Bureau 1 1<sup>er</sup></b>	<b>Mesure 123 : Bâti fenêtre aluminium : Bureau 2</b>
	
<b>Mesure 127 à 129 : Persienne Bureau 5</b>	<b>Mesure 134 : Bâti porte : Bureau 5 1<sup>er</sup></b>
	

**BATIMENT A4**



<b>Mesure 152 : Fenêtre : Bureau 1 RDC</b>	<b>Mesure 153 : Fenêtre Bureau 2 RDC</b>
	





## EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

MONTREUIL  
BATIMENT A4



<b>Mesure 154 : Bureau 2 RDC</b>	<b>Mesure 157 : Porte Local info RDC</b>
	
<b>Mesure 158 : Bâti Local info RDC</b>	<b>Mesure 178 : Lambris mur Bureau 2 1<sup>er</sup></b>
	
<b>Mesure 180 : Mur Bureau 2 1<sup>er</sup></b>	<b>Mesure 183 : Persienne Bureau 3 1<sup>er</sup></b>
	

**REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE****EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES****MONTREUIL**  
**BATIMENT A4**



## EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

MONTREUIL  
BATIMENT B

**REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE****EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES****MONTREUIL**  
**BATIMENT C**

<b>Mesure 249 : Poutre C1 RDC</b>	<b>Mesure 250 : Poteau : stockage RDC</b>
	

**BATIMENT D**

<b>Mesure 252 : Poteau Hangar RDC</b>	<b>Mesure 262: Ferme Hangar2 RDC</b>
	

**BATIMENT F**

<b>Mesure 297 : Fenêtre : Bâti F RDC</b>


MONTREUIL  
BATIMENT G

Mesure 304 : rambarde atelier de brassage

